



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Перми**

ул. В. Каменского, 2, г. Пермь, 614046
Тел. (8-342) 258-40-01 доб. 329
E-mail: 1onpr.gu@59.mchs.gov.ru

Генеральному директору
ООО «УК «Территория качества»

Шилову А.Ю.

uktk59@gmail.com

01.07.2022 № ИГ-168-4-8-54
На № _____ от _____

О рассмотрении обращений

Уважаемый Антон Юрьевич!

Ваши обращения от 16 июня 2022 г. № ГО-168-645/4-8, от 21 июня 2022 г. № ГВ-168-675-4-8, поступившие в 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в том числе в порядке переадресации из прокуратуры Дзержинского района г. Перми, рассмотрены в рамках компетенции по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 56, пунктами 2, 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ) в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 06 июня 2022 г. осуществлено выездное обследование, а также у контролируемого лица – ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» запрошены пояснения по сведениям, указанным в обращениях.

По результатам обследования и изучения пояснений контролируемого лица на основании части 1 статьи 49, пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ контролируемому лицу, а также Администрации Дзержинского района г. Перми направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных пунктом 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.

№ 1479, в части обеспечения надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направляется в целях принятия мер по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности.

Начальник 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
подполковник внутренней службы

Е.К. Суханов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A6918F0BA470FACC48D52011B07C14DEE01

Владелец: Суханов Евгений Константинович

Действителен с 15.07.2021 по 15.10.2022

Обухов Виталий Александрович
8 (342) 258-40-01, доб. 301
Ознобишин Сергей Викторович
8(342) 258-40-01, доб. 303

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю
подполковник внутренней службы

Е.К. Суханов

« ____ » _____ 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки жалоб (заявлений)

вх. № ГО-168-645/4-8 от 16.06.2022, вх. № ГВ-168-675-4-8 от 21.06.2022, поступившее от генерального директора ООО «УК «Территория качества» Шилова А.Ю. путем перенаправления из прокуратуры Дзержинского района г. Перми

(№ и дата регистрации заявления, фамилия и инициалы заявителя)

Я, старший инспектор ОНДиПР г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, капитан внутренней службы Ознобишин С.В. рассмотрев обращения

(должность, звание, фамилия и инициалы исполнителя)

генерального директора ООО «УК «Территория качества» Шилова Антона Юрьевича, осуществляющего деятельность по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Грузинская, 13; e-mail: uktk59@gmail.com, телефон/факс: 236-27-50.

(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства, телефон) (место работы, другие необходимые для рассмотрения жалобы сведения)

УСТАНОВИЛ:

В обращениях заявитель сообщает, что на территории общежития по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10 производятся работы по перекрытию проезда к соседним жилым домам.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 06.06.2022 осуществлено выездное обследование на территорию, прилегающую к жилым домам по адресам: г. Пермь, ул. Голева, 10 и ул. Голева, 10а, в ходе которого установлено, что в настоящее время ведутся работы по установке ограждения у дома № 10, что ограничивает проезд для пожарной техники к дому № 10а. У дома № 10а обеспечен подъезд для пожарной техники с двух продольных сторон.

Таким образом, имеются сведения о готовящихся нарушениях требований пожарной безопасности, установленных пунктом 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

07.06.2022 в ходе телефонного разговора с представителем ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» Карамовым В.Р. уточнены обстоятельства, изложенные в обращении. Разъяснены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а также указано на недопустимость нарушений обязательных требований.

Из пояснений установлено, что ограждение придомовой территории общежития проводится с целью соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности объекта, о чем сообщено представителю совета дома по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10а. Также представитель ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» Карамов В.Р. указал, что существует возможность оборудовать иные пути для подъезда транспорта к жилому дому, однако совет дома и управляющая организация в таком решении не заинтересованы.

07.06.2022 в ходе телефонного разговора заявителю разъяснены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а также доведен результат работы по обращению. Заявителя ответ удовлетворил.

ВЫВОДЫ:


Достоверность сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при рассмотрении обращения не подтверждена. Основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия отсутствуют (пункт 3 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

На основании пункта 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК», а также Администрации Дзержинского района г. Перми направить предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Направить ответ заявителю.

Старший инспектор ОНДиПР г. Перми по Дзержинскому району
1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
капитан внутренней службы
«24» июня 2022 г.



С.В. Ознобишин

Согласовано:

Заместитель начальника отдела – начальник ОНДиПР
г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНДиПР
по городу Перми УНДиПР Главного управления
МЧС России по Пермскому краю
капитан внутренней службы
«24» июня 2022 г.



И.А. Леонтьев

Заместителю начальника отдела –
начальнику ОНДиПР г. Перми
Дзержинскому району
1 ОНДиПР по городу Перми
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю
капитану внутренней службы
Леонтьеву И.А.

Мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

Довожу до Вашего сведения, что обращение вх. № ГО-168-645/4-8 от 16.06.2022, поступившее от генерального директора ООО «УК «Территория качества» Шилова Антона Юрьевича, вх. № ГВ-168-675-4-8 от 21.06.2022, поступившее от генерального директора ООО «УК «Территория качества» Шилова А.Ю. путем перенаправления из прокуратуры Дзержинского района г. Перми в 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, рассмотрено.

В обращениях заявитель сообщает, что на территории общежития по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10 производятся работы по перекрытию проезда к соседним жилым домам.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 06.06.2022 осуществлено выездное обследование на территорию, прилегающую к жилым домам по адресам: г. Пермь, ул. Голева, 10 и ул. Голева, 10а, в ходе которого установлено, что в настоящее время ведутся работы по установке ограждения у дома № 10, что ограничивает проезд для пожарной техники к дому № 10а. У дома № 10а обеспечен подъезд для пожарной техники с двух продольных сторон.

Таким образом, имеются сведения о готовящихся нарушениях требований пожарной безопасности, установленных пунктом 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

07.06.2022 в ходе телефонного разговора с представителем ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» Карамовым В.Р. уточнены обстоятельства, изложенные в обращении. Разъяснены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а также указано на недопустимость нарушений обязательных требований. Из пояснений установлено, что ограждение придомовой территории общежития проводится с целью соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности объекта, о чем сообщено представителю совета дома по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10а. Также представитель ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» Карамов В.Р. указал, что существует возможность оборудовать иные пути для подъезда

транспорта к жилому дому, однако совет дома и управляющая организация в таком решении не заинтересованы.

07.06.2022 в ходе телефонного разговора заявителю разъяснены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а также доведен результат работы по обращению. Заявителя ответ удовлетворил.

Достоверность сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при рассмотрении обращения не подтверждена. Основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия отсутствуют (пункт 3 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

На основании пункта 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК», а также Администрации Дзержинского района г. Перми направить предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Направить ответ заявителю.

Старший инспектор ОНДиПР г. Перми по Дзержинскому району

1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

капитан внутренней службы

24 июня 2022 г.



С.В. Ознобишин

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: **08.06.2022 № ПМ 59220061000202266724**

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2

(место вынесения предостережения)



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «08» июня 2022 № 239

1. Администрация Дзержинского района г. Перми, ИНН: 5903004559

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении:

осуществлении федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

На придомовой территории жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10а установлены нарушения требований пожарной безопасности:

- допускается перекрытие проезда для пожарной техники к жилому зданию.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- допускается перекрытие проезда для пожарной техники к жилому зданию в нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключая или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные

требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара); п. 7.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров)); п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий: - оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию; - при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой; - при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий; в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников).

(приводится описание действий (бездействий) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Администрации Дзержинского района г. Перми в срок до «15» августа 2022 г. принять меры по исключению нарушений требований пожарной безопасности:

- обеспечить проезды, подъезды для пожарной техники к жилому зданию по ул. Голева, 10а г. Перми (п. 7.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела –
начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому
району 1 ОНДиПР по городу Перми
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю Леонтьев И.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Ознобишин Сергей Викторович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8 (342) 229-36-38, e-mail: dzer.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (adzr@gorodperm.ru), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: **09.06.2022 № ПМ 59220061000202271773**

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2

(место вынесения предостережения)



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «09» июня 2022 № 242

1. Государственное бюджетное учреждение "Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края", ИНН: 5904212858

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении:

осуществлении федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

На придомовой территории общежития по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10 установлены нарушения требований пожарной безопасности:

- допускается перекрытие проезда для пожарной техники к жилому зданию по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 10а.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- допускается перекрытие проезда для пожарной техники к жилому зданию в нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев,

исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара); п. 7.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров)); п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий: - оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию; - при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой; - при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий; в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

ГБУ "Управление общежитиями СПО ПК" в срок до «15» августа 2022 г. принять меры по исключению нарушений требований пожарной безопасности:

- обеспечить проезды, подъезды для пожарной техники к жилому зданию по ул. Голева, 10а г. Перми (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 7.1, 8.1

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О
федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела –
начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому
району 1 ОНДиПР по городу Перми
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю Леонтьев И.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

**Ознобишин Сергей Викторович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю, тел. 8 (342) 229-36-38, e-mail: dzer.onpr.gu@59.mchs.gov.ru**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (info@uoprk.perm.ru), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале